



OKAPNIK METALOWY

UWAGA !

- wszystkie rysunki projektowe tworzą całość z opisem technicznym cz. architektonicznej oraz projektami branżowymi i z nim należy je rozpatrywać!
- przed zamówieniem materiałów wykończeniowych należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- szczegółowe rysunki konstrukcyjne wykonać zgod. z projektem konstrukcji

Uwaga! Pionowe odcinki instalacji odgromowej wykonać po termoizolacji budynku.

Klauzula równoważności.

Za równoważne uznaje się urządzenia, zespoły urządzeń, instalacje lub materiały o takich samych parametrach lub zbliżonych (zbliżony co do parametrów technicznych i funkcjonalnych) jakie zostały określone w specyfikacji lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Materiał równoważny musi mieć wydajność nie mniejszą niż wskazany w projekcie.

- 1 OKŁADZINA Z PŁYT SPIEKU KWARCOWEGO GR.3,5mm
COVERLAM Lava Marron, GRESPIANIA
LUB RÓWNOWAŻNY
- 2 WARSTWA IZOLACYJNA
- 3 KONSOLA MONTAZOWA
- 4 PROFIL PIONOWY PF-AL-T-A
- 9 WKRET SAMOWIERCĄCY SZESCIOKATNY
M 6.3X25 A2
- 16 METALOWY UCHWYT

BRANŻA:	ARCHITEKTURA				
OBIEKT:	Projekt wykonawczy termomodernizacji z przebudową i wew.instalacją gazową budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na działkach o nr ew.: 12/3 przy ul. 11 Listopada 15 w Zawierciu				
INWESTOR:	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu ul. 11 Listopada 15, 42-400 Zawiercie				
RYSUNEK:	Fasada bud. 1a - okapnik				
	Imię i nazwisko	Nr upr.bud.	Podpis	Nr proj.:	Data.:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Konrad Bąba	Nr 17/06		AB-309.09/15	10.2017
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. B. Iskrzak-Mierzińska	Nr 139/87		Nr rys.: AW-20	Skala: 1:20

RYSUNEK TEN CHRONI PRAWO AUTORSKIE. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

BAK
architekci
42- 400 Zawiercie
ul. Sienkiewicza 36 /1
tel. 32 670 32 69
www.bakarchitekci.pl